

АКТ  
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2022-2023 учебного года  
составлен «02» августа 2022 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Анзорей» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 2011 г. постройки, /дошкольный блок 1981 г. постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(учредитель организации)

Школа-361350, КБР Лескенский муниципальный район, с.п. Анзорей, ул. Степная, 161

Дошкольный блок - 361350, КБР Лескенский муниципальный район, с.п. Анзорей, ул. Ленина, 132

(юридический адрес, физический адрес организации)

Табухова Асият Леонидовна, тел. 89604315210

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от «17» июня 2022 года № 320 «О приемке и оценке готовности муниципальных образовательных учреждений Лескенского муниципального района к началу 2022-2023 учебного года» муниципальной межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии: Афаунов М.Т. – заместитель главы местной администрации Лескенского муниципального района по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии: Хачетлова Ж.У. – начальник Управления образования местной администрации Лескенского муниципального района

Члены комиссии:

Абазов А.А. – инспектор ПДН отдела МВД России по Лескенскому району, младший лейтенант полиции;

Бавукова М.Т. – представитель родительской общественности;

Богус Ю.А. - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитательной работы МКУ «Управления образования местной администрации Лескенского муниципального района»;

Далелова Р.К.- председатель районного Комитета профсоюза работников образования Лескенского муниципального района;

Евсеев А.В. – государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР;

Жамборова И.А. – врио начальника ПЦО МОВО по Урванскому району филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по КБР»

проведена приемка готовности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Анзорей» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

### **I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Анзорей» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики № 356 от «14» июля 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» октября 2016г. №253, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «14» декабря 2016 г. № 296 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «27» февраля 2017 г. регистрационный номер №1173, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07A01 № 0000742, срок действия свидетельства с «27» февраля 2017 г до «14» мая 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 14» февраля 2017г. регистрационный номер №2058, серия 07Л01, № 0000923, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно .

2. Паспорт безопасности организации от «18» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «20» февраля 2020 г. оформлена. План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе общежитий 0 единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_,

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_ МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей и д/блоке \_\_\_\_\_, выполнены своими силами,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

дошкольное общее, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образования

б) проектная допустимая численность обучающихся – школа: 600 человек, дошкольный блок -140 воспитанников;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – школа: 459 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 8 человек; из них поступивших в ВУЗы - 8 человек, профессиональные образовательные организации – 0 человек, работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 63 человек;

количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в д/б -37 человек

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 25; количество обучающихся – 459 человек;

из них обучаются:

в 1 смену –25 классов, 459 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

**Дошкольное подразделение:** количество групп по комплектованию:

групп всего - 7; количество воспитанников - 275 человек;

из них обучаются:

в группах полного дня (12 часовой режим пребывания) – 245 воспитанника

в группах кратковременного пребывания детей – 30 воспитанников

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-

\_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 42 человек 100 %;

научных работников - 0 человек – 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 18 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год-

имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов		11	100			удовлетв		
2.	Кабинеты иностранного языка		2	100			удовлетв		
3.	Кабинет физики		1	100			удовлетв	+	
4.	Кабинет биологии		1	100			удовлетв	+	
5.	Кабинет химии		1	100			удовлетв	+	
6.	Кабинет географии		1	85			удовлетв		
7.	Кабинеты рус.яз и лит		5	60			удовлетв		

8.	Кабинеты родного языка и лит.		2	60			удовлетв		
9.	Кабинеты математики		2	50			удовлетв		
10.	Кабинет истории и общ		2	100			удовлетв		
11.	Кабинет обж		1	20			удовлетв	+	
12.	Кабинет музыки,изо		1	45			удовлетв		
13.	Кабинет технологии	2		0					
14.	Кабинет информатики		2	85			удовлетв	+	
15.	Подготовительная «А»		1	70%			Удовлетв.	+	
16.	Подготовительная «Б»		1	70%			Удовлетв.	+	
17.	Средняя		1	70			Удовлетв.	+	
18.	1 младшая		1	80			Удовлетв.	+	
19.	2 младшая		1	80			Удовлетв.	+	
20.	Старшая		1	70			Удовлетв.	+	
21.	ГПД		1	80			Удовлетв.	+	
22.	Музыкально- физкультурный зал		1	70			Удовлетв.	+	
23.	Пищеблок		1	70			Удовлетв.	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: **школа-**  
 физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 200 человек, состояние – удовлетворительное;  
 тренажерный зал – не имеется;  
 бассейн – не имеется;  
 музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 100 человек, состояние – удовлетворительное ;  
 музей – имеется, приспособлен, состояние – **удовлетворительное**;  
 учебные мастерские – не имеются;  
 компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость –28 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа- не имеется;  
 д\б-физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 80 человек, состояние – удовлетворительное;  
 тренажерный зал – не имеется;  
 бассейн – не имеется;  
 музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 80 человек, состояние – удовлетворительное ;  
 музей – не имеется.

в) организация компьютерной техникой-

обеспечена

:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 58 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

По д/блоку общее количество компьютерной техники - 1 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: отсутствие обслуживания;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_, .  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи-20 шт  
(футбольные, баскетбольные, волейбольные), волейбольная сетка-1

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

Потребность в замене мебели:

**по д/блоку:** доска ученическая - 0; шкаф книжный (встроенный для игрушек и пособий) - 0;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: стулья офисные – 10, учительские столы -8;

**по д/блоку:** шкаф плательный - 6;

стулья офисные – 10,

детские - 100;

кровати трехъярусные - 20;

столы четырехместные – 50;

шкаф для одежды детей в приемной групповых помещений – 24 (пяти секционных);

столы двухтумбовые – 0;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации-9115:

число книг - 4622; фонд учебников - 3915

научно-педагогическая и методическая литература - 623.

Основные недостатки: \_\_-\_\_ имеются ветхие ,устаревшие книги \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное \_\_\_\_\_:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка школы- **6063,1** кв.м; по д/блоку общая площадь участка – 7093 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_ имеются, в соответствии  
мусор ОУ вывозится МУП ЖКХ с.п.Анзорей по договору.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, песочная яма для прыжков в длину, перекладина для подтягивания, тренажеры разных направлений, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **необходимо дооборудовать футбольное поле, спортивную площадку**

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра		0,5	договор	
д/б: медицинская сестра		1,0	Договор с поликлиникой	д/п: Медицинская сестра

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** от «04» августа 2020 г, регистрационный номер ФС-07-01-001059;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – **имеется, приспособлен**, емкость – 5 человек, состояние – **удовлетворительное**;

логопедический кабинет – **не имеется**;

кабинет педагога-психолога – **имеется, типовое помещение**, емкость – 5 человек, состояние – **удовлетворительное**;

стоматологический кабинет – **имеется**;

процедурная – **имеется, приспособлен**, емкость – 5 человек, состояние – **удовлетворительное**.

**Массажный кабинет имеется, но нет массажиста**

Потребность в медицинском оборудовании **имеется**:  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся - организовано:  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в \_\_\_\_\_ (количество смен)  
1

(количество столовых)

Столовая на 184 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи

**удовлетворительное**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются**;

По дошкольному подразделению питание организовано в трех разовое питание, в 6 группах на 221 посадочных мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются**;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 74,7 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 37 детей, что составляет 22,5 % от их общего количества; по д/блоку процент охвата горячим питанием составляет 100 %;

в) приготовление пищи осуществляется **из продуктов, закупаемых организацией**

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано, соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется;  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

кулер.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие контракта на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

контракт от 13.01.2022г ФГУП «Центрдезинфекции» г.Нальчик.  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 80 человек, 3,7 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы»	Техническое состояние	Примечание
	АВТОБУС	ПАЗ 32053-70	1	2013	соответствует	Удовл.	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет гаража

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа, вахтер

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется штатными сотрудниками .

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова , телефон \_\_\_\_\_;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивают \_\_\_\_\_;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки:

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы . В организации установлен Кварц

(оборудованы, не оборудованы)

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Пожарная сигнализация находится неисправна \_\_\_\_\_;

(исправна, неисправна)



г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает \_\_\_\_\_  
обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

-деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом

- АПС в неисправном состоянии, отсутствует дублирование сигналов АПС на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

-здание дошкольного блока не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены \_\_\_\_\_.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной \_\_\_\_\_, (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена \_\_\_\_\_,  
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается \_\_\_\_\_.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественный, приточный вентилиации \_\_\_\_\_

(указать тип вентилиации (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентилиации обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное \_\_\_\_\_.

16. Газоснабжение образовательной организации: заключен контракт.

17. Канализация индивидуальная \_\_\_\_\_.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1с.п.Анзорей» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование организации)

к новому 2022-2023 учебному году готова.  
(готова, не готова)


III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки:  
-АПС в неисправном состоянии, отсутствует дублирование сигналов АПС на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  
-деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом;  
-здание дошкольного блока не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

Председатель комиссии:

  
(роспись)

М.Т. Афаунов

Заместитель председателя  
комиссии:


  
(роспись)

Ж.У. Хачетлова


Члены комиссии:

  
(роспись)


А.А. Абазов

  
(роспись)


И.А. Жамборова

  
(роспись)


А.В. Евсеев

  
(роспись)


Р.Кх. Далелова

  
(роспись)

М.Т. Бавукова

  
(роспись)

Ю.А. Богус



к новому 2022-2023 учебному году готова \_\_\_\_\_.  
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки:  
-АПС в неисправном состоянии, отсутствует дублирование сигналов АПС на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  
-деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом;  
-здание дошкольного блока не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

---

Председатель комиссии:	_____	М.Т. Афаунов
	(роспись)	
Заместитель председателя комиссии:	_____	Ж.У. Хачетлова
	(роспись)	
Члены комиссии:	_____	А.А. Абазов
	(роспись)	
	_____	И.А. Жамборова
	(роспись)	
	_____	А.В. Евсеев
	(роспись)	
	_____	Р.К. Далелова
	(роспись)	
	_____	М.Т. Бавукова
	(роспись)	
	_____	Ю.А. Богус
	(роспись)	